

数据结果汇总表

任务名称：旗县饮用水源地例行监测（2026 年上半年） 采样时间：2026 年 03 月 10 日 第 1 页
任务编号：L-LX-26-007 样品种类：地下水 分析时间：2026 年 03 月 10 日-03 月 28 日 共 2 页

分析项目	样品编号	L-LX-26-007-DX-07-001	标准限值
	点位名称 单位		
嗅和味	/	无	无
肉眼可见物	/	无	无
pH 值	无量纲	8.1	6.5-8.5
色度	度	5	15
浊度	NTU	0.7	3
溶解性总固体	mg/L	538	1000
高锰酸盐指数	mg/L	0.6	3.0
总硬度	mg/L	219	450
氨氮	mg/L	0.035	0.50
氟化物	mg/L	0.51	1.0
氰化物	mg/L	0.001L	0.05
挥发酚	mg/L	0.002L	0.002
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.3
硫化物	mg/L	0.005L	0.20
总大肠菌群	MPN/L	未检出	30
SO ₄ ²⁻	mg/L	98.5	250
Cl ⁻	mg/L	117	250
NO ₃ ⁻	mg/L	1.04	20.0
亚硝酸盐氮	mg/L	0.024	1.00
钠	mg/L	99.2	200
铬（六价）	mg/L	0.004L	0.05
砷	mg/L	0.0015	0.01
汞	mg/L	0.00004L	0.001
硒	mg/L	0.0004L	0.01





NHJ/D-ZH-1-0-013

数据结果汇总表

任务名称: 旗县饮用水源地例行监测 (2026 年上半年) 采样时间: 2026 年 03 月 10 日 第 2 页
任务编号: L-LX-26-007 样品种类: 地下水 分析时间: 2026 年 03 月 10 日-03 月 28 日 共 2 页

分析项目	样品编号	L-LX-26-007-DX-07-001	标准限值
	点位名称 单位	巴彦高勒镇第二水源地	
铜	mg/L	0.001L	1.00
镉	mg/L	0.0001L	0.005
铅	mg/L	0.001L	0.01
锌	mg/L	0.02L	1.00
铁	mg/L	0.03L	0.3
锰	mg/L	0.03	0.10
铝	mg/L	0.00115L	0.20
碘化物	mg/L	0.025L	0.08
氯仿	µg/L	0.4L	60
四氯化碳	µg/L	0.4L	2.0
苯	µg/L	0.4L	10.0
甲苯	µg/L	0.3L	700
总 α 放射性	Bq/L	0.096	0.5
总 β 放射性	Bq/L	0.107	1.0
细菌总数	CFU/mL	28	100
备注	所附标准为《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) III类标准。		

填表人: 刘杨
日期: 2026 年 5 月 15 日

复核人: 任亚平
日期: 2026 年 5 月 15 日

审核人: 陈日强
日期: 2026 年 5 月 15 日